Многогранные опоры ЛЭП

Конструкции из листовой стали для строительства и реконструкции воздушных линий электропередачи. Ствол формируется методом гибки с одним или двумя продольными швами.

Основные характеристики

Маркировки по исходному документу: ПМ, УМ, АМ, ОПМ, МУ и другие модификации. Марки стали: ВСт3пс (С245), 09Г2С (С345). В исходных материалах указаны горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021, термодиффузионное цинкование по ГОСТ 9.316-2006 и покрытия ЦИНОЛ+АЛПОЛ и ЦИНЕП+ИЗОЛЭП.

Нормативная пометка

В источнике указаны ГОСТ 32947-2014 и ГОСТ 32949-2014 для стационарного электрического освещения. Для опор ЛЭП применение конкретных нормативов и исполнений подтверждается по проектной документации.